



## MATERIELS SAPEURS-POMPIERS

# Certificat

## Certificate

Reconduction  
170-014 du 21/12/2018

<b>Nature et date de la décision</b>
Reconduction
N° 170-014 du 21/12/2018

**La Société :** POK  
Z.I des Guignons B.P 103  
10401 NOGENT sur SEINE

<b>Date de fin de validité du</b>
31/12/2023

**Titulaire numéro :** 170

**Usine :** ALUDEV

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Famille : Equipements manuels portables (EMP)  
Type de matériel : Raccords destinés à la lutte contre les incendies DSP  
Dénomination(s) commerciale(s) : **Demi-raccord avec verrou AR DN 100, douille fileté male G 4" B, référence 4631**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

### Caractéristiques certifiées essentielles :

- La tenue à la pression d'épreuve :
- La tenue à la pression de non destruction
- Essai de résistance à l'écartement des coquilles
- Essai de simulation de chute
- La masse



**MATERIELS  
SAPEURS-POMPIERS**

# Certificat

Certificate

**Reconduction**  
170-014 du 21/12/2018

### Caractéristiques communes

Diamètre nominal (DN) :	<b>100mm</b>		
Tenue à la pression d'épreuve (37,5 bars) :	<b>Oui</b>		
Tenue à la pression de non destruction (75 bars) :		<b>Oui</b>	
Résistance à l'écartement des coquilles :			<b>48220 N</b>

### Caractéristiques spécifiques

Désignation(s) commerciale(s) :	<b>Demi-raccord avec verrou AR DN 100, douille fileté mâle G 4" B, référence 4631</b>
Masse (Kg) :	<b>2,01kg</b>
Type de douille :	<b>douille fileté mâle</b>

### Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S 61-701 : 2009 et aux spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les matériels objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2023 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers (NF377).

**Directeur Général  
Franck LEBEUGLE**